

Tabula: Konstatētie apstākļi tiesu ēku konvoju zonās

- ✓ prasība izpildās
- ✗ prasība neizpildās
- ! ir jāpievērš uzmanība/ var radīt riskus

Vizītes diena	Tiesa	Konvoja zonas telpas					Ventilācija	Apgaismojums	Higiēna	Tiesas ēkas pieejamība personām ar invaliditāti	Saprātīgs pielāgojums
		Telpa personu īslaicīgai turēšanai	Telpa pārmeklēšanai	Darbinieku uzturēšanās telpa	Divas tualetes	Konvoja gaitenis					
09.08.2019.	Vidzemes rajona tiesa (Cēsīs)	3	✗	✗	✗	✓	!	!	!	✗	✗
<p><i>Piezīmes:</i> Tiesas darbinieki norādīja, ka konvoja zonu izmanto ļoti reti. Personas uz tiesas sēdi pārsvarā ved no Cēsu policijas iecirkņa īslaicīgās aizturēšanas vietas. Personas uz pusdienām tiek vestas atpakaļ uz īslaicīgo aizturēšanas vietu.</p> <p>Konvoja zonas telpas atrodas ēkas pagrabstāvā. Apskatoties konvoja zonas telpas, nevarēja saprast, kura ir darbinieku uzturēšanās telpa. Tāpat tiesas darbinieki nevarēja parādīt telpu pārmeklēšanai. Konvoja zonā bija tikai viena tualete, uz kuru ved kāpnēs.</p> <p>Kad konvoja zonā ir ievietotas personas būtu jāpievērš uzmanība, lai ventilācija būtu pietiekama. Tāpat arī ir jāpievērš uzmanība apgaismojumam telpās personu īslaicīgai turēšanai. Apgaismojums ir pietiekams tikai ļoti īslaicīgai personu turēšanai. Kopumā konvoja zonas bija tīras, izņemot sanitārais mezgls.</p> <p>Konvoja zonas telpas nav pielāgotas personām ar invaliditāti.</p> <p>Kopumā tiesas ēka nav pieejama personām ar invaliditāti.</p>											

Pielikums tiesībsarga 2020. gada ziņojumam par apstākļiem tiesu ēku konvoja zonu telpās


Vizītes diena	Tiesa	Konvoja zonas telpas					Ventilācija	Apgaismojums	Higiēna	Tiesas ēkas pieejamība personām ar invaliditāti	Saprātīgs pielāgojums
		Telpa personu īslaicīgai turēšanai	Telpa pārmeklēšanai	Darbinieku uzturēšanās telpa	Divas tualetes	Konvoja gaitenis					
09.08.2019.	Vidzemes rajona tiesa (Valmierā)	3	✗	✓	✓	✓	✓	!	✓	✓	✗
		<p><i>Piezīmes:</i> Tiesas darbiniece norādīja, ka personas uz tiesas sēdi pārsvarā ved no Valmieras cietuma. Personas uz pusdienām tiek vestas atpakaļ uz cietumu.</p> <p>Konvoja zonas telpas atrodas ēkas pagrabstāvā. Tiesas darbiniece nevarēja parādīt telpu pārmeklēšanai.</p> <p>Ir jāpievērš uzmanība apgaismojumam telpās personu īslaicīgai turēšanai. Apgaismojums ir pietiekams tikai ļoti īslaicīgai personu turēšanai. Kopumā konvoja zonas bija tīras.</p> <p>Konvoja zonas telpas nav pielāgotas personām ar invaliditāti.</p>									
09.08.2019.	Vidzemes apgabaltiesa (Valmierā)	4	✗	✓	✗	✓	✗	✗	✗	✓	✗
		<p><i>Piezīmes:</i> Tiesas darbiniece norādīja, ka personas uz tiesas sēdi ved no Valmieras cietuma. Personas uz pusdienām tiek vestas atpakaļ uz cietumu.</p> <p>Konvoja zonas telpas atrodas ēkas pagrabstāvā. Telpās nav veikti remontdarbi kopš 1939. gada.</p> <p>Telpu personu īslaicīgai turēšanai sienu krāsa ir nolobījusies, mākslīgais apgaismojums un ventilācija ir nepietiekama. Sanitārais mezgls ir netīrs.</p> <p>Konvoja zonas telpas nav pielāgotas personām ar invaliditāti.</p> <p>Šajās telpās nav ieteicams ievietot personas. Telpās ir nepieciešams veikt apstākļu uzlabošanas darbus (remontu).</p>									
16.08.2019.	Administratīvā rajona tiesa (Baldones iela 1A)	4	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
		<p><i>Piezīmes:</i> Tiesas darbinieki norādīja, ka konvoja zonu izmanto ļoti reti. Konvoja bataljona seržants informēja, ka 2019. gadā (apmēram pusgada laikā no janvāra) personas ir 10 reizes ievietotas telpās personu īslaicīgai turēšanai. Pusdienās personai tiek izsniegta sausā paka (kas tiek dota personai līdzīgi no cietuma vai policijas iecirkņa īslaicīgās aizturēšanas vietas) un 1 litrs dzeramā ūdens pudele.</p> <p>Konvoja zonas telpas atrodas ēkas pagrabstāvā. No 4 telpām personu īslaicīgai turēšanai, vienu izmantoja kā noliktavu mēbelēm, mapēm utt.</p> <p>Konvoja zonas telpas nav pielāgotas personām ar invaliditāti.</p>									

Pielikums tiesībsarga 2020. gada ziņojumam par apstākļiem tiesu ēku konvoja zonu telpās

Vizītes diena	Tiesa	Konvoja zonas telpas					Ventilācija	Apgaismojums	Higiēna	Tiesas ēkas pieejamība personām ar invaliditāti	Saprātīgs pielāgojums
		Telpa personu īslaicīgai turēšanai	Telpa pārmeklēšanai	Darbinieku uzturēšanās telpa	Divas tualetes	Konvoja gaitenis					
16.08.2019.	Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesa (Daugavgrīvas iela 58)	3	✗	✓	✗	✓	✗	!	!	✓	✗
		<p><i>Piezīmes:</i> Tiesas darbiniece norādīja, ka konvoja zonu izmanto reti. Plānots, ka drīzumā tiesā vairs neizskatīs krimināllietas.</p> <p>Konvoja zonas telpas atrodas ēkas 1. stāvā. Apgaismojums ir pietiekams tikai ļoti īslaicīgai personu turēšanai. Kopumā telpās ir nepieciešams veikt remontu. Telpu kopējais stāvoklis radīja netīrības sajūtu. Gaiss telpās personu īslaicīgai turēšanai bija sasmacis.</p> <p>Vizītes laikā, tiesas ēkai notika āra fasādes darbi.</p> <p>Konvoja zonas telpas nav pielāgotas personām ar invaliditāti.</p> <p>Ja telpas vēlas izmantot šobrīd noteiktajam mērķim, tad tajās ir nepieciešams veikt apstākļu uzlabošanas darbus (remontu).</p>									
16.08.2019.	Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesa (Mazā Nometņu iela 39)	5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
		<p><i>Piezīmes:</i> Konvoja zonas telpas atrodas ēkas pagrabstāvā. Telpas nesēn remontētas.</p> <p>Konvoja zonas telpas nav pielāgotas personām ar invaliditāti.</p>									
20.08.2019.	Rīgas rajona tiesa (Dubulti)	3	✗	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✗
		<p><i>Piezīmes:</i> Konvoja zonas telpas atrodas ēkas pagrabstāvā. Apgaismojums un ventilācija ir nepietiekama.</p> <p>Konvojējamām personām ēšanai tiek izsniegta sausās pārtikas paka un 1 l dzeramā ūdens pudele.</p> <p>Konvoja zonas telpas nav pielāgotas personām ar invaliditāti.</p>									

Vizītes diena	Tiesa	Konvoja zonas telpas					Ventilācija	Apgaismojums	Higiēna	Tiesas ēkas pieejamība personām ar invaliditāti	Saprātīgs pielāgojums
		Telpa personu īslaicīgai turēšanai	Telpa pārmeklēšanai	Darbinieku uzturēšanās telpa	Divas tualetes	Konvoja gaitenis					
22.08.2019.	Zemgales apgabaltiesa (Jelgavā)	3	✗	✓	✗	✓	✗	!	✓	✗	✗
		<p><i>Piezīmes:</i> Konvoja zonas telpas atrodas ēkas 1. stāvā. Konvoja zonā bija tikai viena tualete. Konvoja zonas telpas nav pielāgotas personām ar invaliditāti. Kopumā tiesas ēka nav pieejama personām ar invaliditāti.</p>									
22.08.2019.	Zemgales rajona tiesa (Jelgavā)	7	✗	✓	✗	✓	✗	!	✓	✓	✗
		<p><i>Piezīmes:</i> Tiesas darbinieki norādīja, ka konvoja zonas telpas izmanto diezgan bieži. Personas tiek vestas no Jelgavas cietuma. Konvoja zonas telpas atrodas ēkas 2. un 3. stāvā. Tiesas ēka kopumā ir silta. Tajā nav kopējās ventilācijas sistēmas. Vienīgi, ja ir pārāk silti, tad ir jāver logs vaļā. Līdz ar to konvoja zonas telpas arī ir siltas. Tādēļ ir jāpievērš uzmanība telpu vēdināšanai. Konvoja zonas telpas nav pielāgotas personām ar invaliditāti.</p>									
27.08.2019.	Zemgales rajona tiesa (Aizkrauklē)	4	✗	!	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✗
		<p><i>Piezīmes:</i> Tiesas darbiniece norādīja, ka konvoja zonas telpas tiek izmantotas reti. Pārsvārā personas uzreiz tiek vestas uz tiesas sēžu zāli. Konvoja zonas telpas atrodas ēkas 1. stāvā. No 4 telpām personu īslaicīgai turēšanai, 3 no tām ir aprīkotas ar soliem. Līdz ar to telpu, kura nav aprīkota ar solu, nevar izmantot personu turēšanai. Konvoja zonā bija tikai viena tualete. Tur, kur varētu būt darbinieku uzturēšanās telpa, tā vieta tiek izmantota kā noliktava, jo tiesas ēkā esot maz vietas. Konvoja zonas telpas nav pielāgotas personām ar invaliditāti.</p>									

Vizītes diena	Tiesa	Konvoja zonas telpas					Ventilācija	Apgaismojums	Higiēna	Tiesas ēkas pieejamība personām ar invaliditāti	Saprātīgs pielāgojums
		Telpa personu īslaicīgai turēšanai	Telpa pārmeklēšanai	Darbinieku uzturēšanās telpa	Divas tualetes	Konvoja gaitenis					
27.08.2019.	Daugavpils tiesa (Daugavpilī)	6	!	✓	✗	✓	✗	✗	✓	✓	✗
		<p><i>Piezīmes:</i> Tiesas darbiniece norādīja, ka personas uz tiesas sēdi ved no Daugavgrīvas cietuma vai policijas iecirkņa īslaicīgās aizturēšanas vietas. Personas uz pusdienām tiek vestas atpakaļ uz cietumu vai policijas iecirkņa īslaicīgās aizturēšanas vietu.</p> <p>Konvoja zonas telpas atrodas ēkas pagrabstāvā. Konvoja zonā bija tikai viena tualete. Tiesas darbiniece nezināja, vai konvoja zonā ir telpa pārmeklēšanai.</p> <p>Konvoja zonas telpas nav pielāgotas personām ar invaliditāti.</p>									
27.08.2019.	Latgales apgabaltiesa (Rēzeknē)	3	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✗
		<p><i>Piezīmes:</i> Tiesas darbinieks norādīja, ka personas uz tiesas sēdi ved no Daugavgrīvas cietuma vai Daugavpils policijas iecirkņa īslaicīgās aizturēšanas vietas. Rēzeknes policijas iecirkņa īslaicīgās aizturēšanas vieta uz vizītes dienu bija slēgta veikto remontdarbu dēļ. Pusdienās personai tiek izsniegta sausā paka (kas tiek dota personai līdzīgi no cietuma vai policijas iecirkņa īslaicīgās aizturēšanas vietas) un 1 litrs dzeramā ūdens pudele.</p> <p>Konvoja zonas telpas atrodas ēkas pagrabstāvā. Konvoja zonā bija tikai viena tualete.</p> <p>Konvoja zonas telpas nav pielāgotas personām ar invaliditāti.</p>									
27.08.2019.	Rēzeknes tiesa (Rēzeknē)	3	✗	✓	✗	✓	✓	!	✓	✓	✗
		<p><i>Piezīmes:</i> Konvoja zonas telpas atrodas ēkas 1. stāvā. Konvoja zonā bija tikai viena tualete.</p> <p>Konvoja zonas telpas nav pielāgotas personām ar invaliditāti.</p>									

Vizītes diena	Tiesa	Konvoja zonas telpas					Ventilācija	Apgaismojums	Higiēna	Tiesas ēkas pieejamība personām ar invaliditāti	Saprātīgs pielāgojums
		Telpa personu īslaicīgai turēšanai	Telpa pārmeklēšanai	Darbinieku uzturēšanās telpa	Divas tualetes	Konvoja gaitenis					
28.08.2019.	Rēzeknes tiesa (Ludzā)	4	✗	✗	✗	✓	✓	!	✓	✓	✗
<p><i>Piezīmes:</i> Tiesas darbiniece norādīja, ka konvoja zonas telpas tiek izmantotas bieži. Konvoja zonas telpas atrodas ēkas 1. stāvā. Konvoja zonā bija tikai viena tualete. 2 telpās personu īslaicīgai turēšanai ir ļoti slikts apgaismojums. Konvoja zonu telpās veikts remonts 2007. gadā. Telpu personu īslaicīgai turēšanai sienas apzīmētas.</p> <p>Ārpusē pie divām telpu personu īslaicīgai turēšanai durvīm tika konstatētas pie sienām piestirpinātas 2 atlokāmas koka plāksnes ar elektrisku mehānismu, iespējams ar personu fiksējošu funkciju. Tiesas darbinieki nemācēja paskaidrot, kas tas ir un kādam mērķim tās tiek izmantotas. Līdz ar to tika norādīts, ka šādas konstrukcijas nav pieļaujamas.</p>											
											
Konvoja zonas telpas nav pielāgotas personām ar invaliditāti.											

Vizītes diena	Tiesa	Konvoja zonas telpas					Ventilācija	Apgaismojums	Higiēna	Tiesas ēkas pieejamība personām ar invaliditāti	Saprātīgs pielāgojums
		Telpa personu īslaicīgai turēšanai	Telpa pārmeklēšanai	Darbinieku uzturēšanās telpa	Divas tualetes	Konvoja gaitenis					
03.09.2019.	Zemgales rajona tiesa (Dobelē)	2	✗	✗	✗	✓	✓	!	✓	!	✗
		<p><i>Piezīmes:</i> Konvoja zonas telpas atrodas ēkas 1. stāvā. Konvoja zonā bija tikai viena tualete. Telpās personu īslaicīgai turēšanai nav apgaismes objektu. Telpas labā stāvoklī. Konvoja zonas telpas nav pielāgotas personām ar invaliditāti.</p>									
03.09.2019.	Kurzemes rajona tiesa (Saldū)	4	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
		<p><i>Piezīmes:</i> Tiesas darbiniece norādīja, ka konvoja zonas telpas tiek izmantotas bieži. Tiesas telpas atrodas ēkas 2. stāvā. Konvoja zonas telpas atrodas arī ēkas 2. stāvā. No 4 telpām personu īslaicīgai turēšanai, viena bija izmantota kā lietisko pierādījumu glabātava. Konvoja zonas telpas nav pielāgotas personām ar invaliditāti.</p> <p>Kopumā tiesas telpas ir pieejamas personām ar invaliditāti, ja lifts darbojas. Vizītes dienā lifts nedarbojās. No vizītes laikā iegūtās informācijas izriet, ka lifts diez gan bieži nedarbojas.</p>									

Vizītes diena	Tiesa	Konvoja zonas telpas					Ventilācija	Apgaismojums	Higiēna	Tiesas ēkas pieejamība personām ar invaliditāti	Saprātīgs pielāgojums
		Telpa personu īslaicīgai turēšanai	Telpa pārmeklēšanai	Darbinieku uzturēšanās telpa	Divas tualetes	Konvoja gaitenis					
03.09.2019.	Kurzemes apgabaltiesa (Liepājā)	9	✗	✓	✓	✓	✗	✗	!	✓	✗
<p><i>Piezīmes:</i> Tiesas darbinieks norādīja, ka konvoja zonas telpas tiek izmantotas bieži. Personas pārsvarā tiek vestas no Liepājas cietuma.</p> <p>Konvoja zonas telpas atrodas ēkas pagrabstāvā. Atverot konvoja zonas telpas tajā bija sasmacis gaiss. Ieslēdzot ventilācijas sistēmu, tā darbojās ar lielu troksni. Tas rada bažas, ka trokšņa dēļ, ventilācijas sistēma netiek ieslēgta. Varēja redzēt, ka konvoja zonas telpas ir nesen remontētas. Tomēr konvojējamo personu tualetē nebija apgaismojuma objekts. Gaisma nāca no kopējās telpas apgaismojuma, kas ieplūda pa tualetes durvju lodziņu (bez stikla), kas vērtējams kā tiesības uz privātumu pārkāpumu. Lai gan otrai tualetei (darbinieku tualetei) bija durvis bez lodziņa ar apgaismes objektu tajā. Gan konvoja zonas kopējā telpā, gan telpās personu īslaicīgai turēšanai uz soliēm vai uz grīdas bija atstātas personām izsniedzamās sausās pakas un/ vai dzeramā ūdens pudeles. Tāpat vienā no telpām personu īslaicīgai turēšanai tika konstatēts pelnu trauks ar cigarešu izsmēķiem. Nevarēja saprast, vai atstātās sausās pārtikas pakas un ūdens pudeles bija palikušas no vizītes dienā konvojētajām personām, vai tās tur atradušās ilgāk. Katrā ziņā, nevajadzētu būt tādai situācijai, ka konvoja zonas telpās glabājas iesāktas sausās pārtikas pakas un dzeramās ūdens pudeles.</p> <p>Konvoja zonas telpas nav pielāgotas personām ar invaliditāti.</p>											
04.09.2019.	Kurzemes rajona tiesa (Liepājā)	3	✗	✓	✓	✓	✓	!	✓	✓	✗
<p><i>Piezīmes:</i> Tiesas darbinieki norādīja, ka konvoja zonas telpas tiek izmantotas bieži. Personas pārsvarā tiek vestas no Liepājas cietuma un policijas iecirkņa īslaicīgās aizturēšanas vietas. Personas uz pusdienām tiek vestas atpakaļ uz cietumu vai policijas iecirkņa īslaicīgās aizturēšanas vietu.</p> <p>Konvoja zonas telpas atrodas ēkas 1. stāvā. Vidējā telpā personu īslaicīgai turēšanai bija redzami uz sienām atstāti izsmēķu dzēsumi.</p> <p>Konvoja zonas telpas nav pielāgotas personām ar invaliditāti.</p>											

Vizītes diena	Tiesa	Konvoja zonas telpas					Ventilācija	Apgaismojums	Higiēna	Tiesas ēkas pieejamība personām ar invaliditāti	Saprātīgs pielāgojums
		Telpa personu īslaicīgai turēšanai	Telpa pārmeklēšanai	Darbinieku uzturēšanās telpa	Divas tualetes	Konvoja gaitenis					
06.09.2019.	Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa	8	✗	✓	✓	✓	!	✓	✓	✓	✗
<p><i>Piezīmes:</i> Tiesas darbiniece norādīja, ka konvoja zonas telpas tiek izmantotas bieži. Konvoja zonas telpas atrodas ēkas pagrabstāvā. Telpās personu īslaicīgai turēšanai apgaismojums ir pietiekams, bet ventilācijas lūkas, ievietoto personu apzinātas rīcības dēļ, dažās kamerās bija aizbāztas (nosegtas) ar papīra gabaliem. Līdz ar to tajās telpās ventilācija bija nepietiekama. Bet kopumā ventilācijas sistēma tehniski ir normāli funkcionējoša. Tāpat dažās kamerās bija jūtams, ka tajās ir smēķēts. Dažās telpās personu īslaicīgai turēšanai bija redzami koka paliktņi (ņemot vērā citās konvoja zonas telpās konstatēto), varēja pieņemt, ka personu pārmeklēšana notiek telpās personu īslaicīgai turēšanai. Konvoja zonā ir divas tualetes. Ievietoto personu tualetes durvīm bija actiņa, kas vērtējams kā tiesības uz privātumu pārkāpumu. Nevarēja saprast šādas durvju actiņas nepieciešamība, it sevišķi, tad, ja durvis nebija slēdzamas no iekšpuses. Konvoja zonas telpas nav pielāgotas personām ar invaliditāti.</p>											
06.09.2019.	Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa (Jēzusbaznīcas iela)	8	✗	✓	✓	✓	✗	!	✓	✓	✗
<p><i>Piezīmes:</i> Tiesas darbiniece norādīja, ka konvoja zonas telpas tiek izmantotas bieži. Konvoja zonas telpas atrodas ēkas 1. stāvā. Telpās personu īslaicīgai turēšanai nav gaismas lampas. Apgaismojums nāk no koridorī esošajām lampām. Apgaismojums ir nepietiekams. Vistumšākajā telpā personu īslaicīgai turēšanai bija uzstādīta videonovērošanas kamera. Nav izprotams, šādas videokameras nepieciešamība. Konvoja zonas telpas nav pielāgotas personām ar invaliditāti.</p>											

Vizītes diena	Tiesa	Konvoja zonas telpas					Ventilācija	Apgaismojums	Higiēna	Tiesas ēkas pieejamība personām ar invaliditāti	Saprātīgs pielāgojums
		Telpa personu īslaicīgai turēšanai	Telpa pārmeklēšanai	Darbinieku uzturēšanās telpa	Divas tualetes	Konvoja gaitenis					
24.10.2019.	Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa (Abrenes iela)	11		✓	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✗
<p><i>Piezīmes:</i> Konvoja zonas telpas atrodas ēkas pagrabstāvā. Konvoja zona tiek izmantota bieži, katru darba dienu. Vizītes laikā kamerās atradās 8 personas.</p> <p>Kamerās mākslīgais apgaismojums un ventilācija nepietiekama, gaiss sasmacis, oda pēc cigarešu dūmiem.</p> <p>Ir iekārtotas 2 personu pārmeklēšanas vietas koridorī, kuras personu pārmeklēšanas laikā ir iespējams atdalīt no pārējā koridora, aizvērot žalūzijas, lai nodrošinātu personu tiesības uz privātumu.</p> <p>Vizītes laikā tika veiktas sarunas ar 4 ievietotajām personām. Personas izteica neapmierinātību par to, ka pārmeklēšanas laikā žalūzijas netiekot aizvērtas, līdz ar ko citas personas varot redzēt, kā notiek pārmeklēšana. Tāpat personas izteica sūdzības par apgaismojumu un ventilāciju, ka tā esot nepietiekama, kā arī ēdiens (sausā paka), ko izsniedz ieslodzījuma vieta, esot nepietiekams.</p> <p>Tualetes durvīm ir actiņa, kas vērtējams kā tiesības uz privātumu pārkāpumu.</p> <p>Konvoja zonas telpas nav pielāgotas personām ar invaliditāti.</p>											

Vizītes diena	Tiesa	Konvoja zonas telpas					Ventilācija	Apgaismojums	Higiēna	Tiesas ēkas pieejamība personām ar invaliditāti	Saprātīgs pielāgojums
		Telpa personu īslaicīgai turēšanai	Telpa pārmeklēšanai	Darbinieku uzturēšanās telpa	Divas tualetes	Konvoja gaitenis					
24.10.2019.	Rīgas apgabaltiesa	11	✗	✓	✗ / ✓	✓	✗	✗	✗	✓	✗
<p><i>Piezīmes:</i> Viena konvoja zona atrodas ēkas pagrabstāvā, otra, ēkas 2. stāvā.</p> <p><i>Konvoja zona pagrabstāvā:</i> Pagrabstāvā konvoja zonā kopumā ir 6 telpas personu īslaicīgai turēšanai, viena tualete, un atsevišķa telpa konvoja darbiniekiem. Visas konvoja zonas telpas ir netīras, nekoptas, piemēram, telpās īslaicīgai personu turēšanai un tualetē atsevišķās vietās klāj zirnekļu tīkli, kas liecina, ka telpas nav tīrītas ļoti sen, kā arī tualete netīra. Tualetes durvīm ir actiņa, kas vērtējams kā tiesības uz privātumu pārkāpumu.</p> <p>Apgaismojums nepietiekams, dažās kamerās apgaismojuma nav vispār. Ventilācija nepietiekama.</p> <p><i>Konvoja zona 2. stāvā:</i> Konvoja zonā kopumā ir 5 telpas personu īslaicīgai turēšanai, divas tualetes, un divas atsevišķas telpas konvoja darbiniekiem. Visas konvoja zonas telpas ir netīras, nekoptas. Apgaismojums nepietiekams, dažās telpās personu īslaicīgai turēšanai apgaismojuma nav vispār. Atsevišķās telpās personu īslaicīgai turēšanai ir atvērti elektrības vadi. Ventilācija nepietiekama.</p> <p>Ir divas atsevišķas tualetes, viena konvoja darbiniekiem, otra konvojējamām personām. Konvojējamo personu tualetes durvīm ir stikliņš, kas vērtējams kā tiesības uz privātumu pārkāpumu.</p> <p>Personu pārmeklēšanas vieta ir iekārtota gaitenī blakus konvojējamo personu tualetei. Pārmeklēšanas vietā ir aizvelkami aizkari, pie sienas ir piestiprināts uzraksts “Vieta pārmeklēšanai”.</p> <p>Konvoja zonā esošie apstākļi kopumā vērtējami kā slikti. Šajās telpās nav ieteicams ievietot personas. Telpās ir nepieciešams veikt apstākļu uzlabošanas darbus (remontu).</p> <p>Konvoja zonas telpas nav pielāgotas personām ar invaliditāti.</p>											